

Spielzeugmuseum Nürnberg

Karlstraße 13 -15
90403 Nürnberg

Tel: +49 (0)911 231 – 31 64
Fax: +49 (0)911 231 – 27 10

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. Mai 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Außenfassade des
Spielzeugmuseums

©Spielzeugmuseum



Kreativer
Ausstellungsbereich

©Tatjana Hahn




Ausgestellte Vitrinen

©Tatjana Hahn

ÖPNV

U-Bahnhaltestelle Lorenzkirche



U-Bahnhalte

©Tatjana Hahn

Die U-Bahnhaltestelle Lorenzkirche befindet sich ca. 500 Meter entfernt und ist in ca. 6 Minuten Fußweg zu erreichen. Der Weg führt über verschiedene Bodenbeläge. Großteils Kopfsteinpflaster.

Parken



Parken

©Tatjana Hahn

Parkplätze im Parkhaus Hauptmarkt

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es sind auf der Homepage sowie auf der Informationstafel des Parkhauses keine Informationen zum Vorhandensein von Behindertenparkplätzen zu finden.

Weg von Parkhaus Hauptmarkt zum Spielzeugmuseum



Weg von Parkhaus Hauptmarkt zum Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus Hauptmarkt zum Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 90 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 180 cm

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Eingang



Eingang

©Tatjana Hahn



Eingang

©Tatjana Hahn



Eingang

©Tatjana Hahn

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Tatjana Hahn



Eingangsbereich

©Tatjana Hahn



Eingangsbereich

©Tatjana Hahn



Eingangsbereich

©Tatjana Hahn



Eingangsbereich

©Tatjana Hahn

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg von Parkhaus Hauptmarkt zum Spielzeugmuseum



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn



Weg von Parkhaus
Hauptmarkt zum
Spielzeugmuseum

©Tatjana Hahn

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 90 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 180 cm

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Weg von Eingang zum Ticketschalter



Weg von Eingang zum Ticketschalter

©Tatjana Hahn



Weg von Eingang zum Ticketschalter

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

2. Tür am Eingang nach Windfang



2. Tür am Eingang nach Windfang

©Tatjana Hahn

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Tatjana Hahn

Ticketschalter



Schalter/Tresen/
Kasse

©Tatjana Hahn



Schalter/Tresen/
Kasse

©Tatjana Hahn

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm


Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von Eingang zum Ticketschalter



Weg von Eingang zum
Ticketschalter

©Tatjana Hahn



Weg von Eingang zum
Ticketschalter

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg von Ticketschalter zum Aufzug/ Treppenhaus



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Foyer mit Ausstellungsbereichen im EG



Foyer und
Ausstellungsbereiche
im EG

©Tatjana Hahn



Foyer und
Ausstellungsbereiche
im EG

©Tatjana Hahn



Foyer und
Ausstellungsbereiche
im EG

©Tatjana Hahn

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellungsraum im Foyer



Ausstellungsraum im Foyer

©Tatjana Hahn



Ausstellungsraum im Foyer

©Tatjana Hahn



Ausstellungsraum im Foyer

©Tatjana Hahn



Ausstellungsraum im Foyer

©Tatjana Hahn



Ausstellungsraum im Foyer

©Tatjana Hahn



Ausstellungsraum im Foyer

©Tatjana Hahn

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Sonderausstellungsraum im EG



Sonderausstellungsraum im EG

©Tatjana Hahn



Sonderausstellungsraum im EG

©Tatjana Hahn



Sonderausstellungsraum im EG

©Tatjana Hahn



Sonderausstellungsraum im EG

©Tatjana Hahn



Sonderausstellungsraum
im EG

©Tatjana Hahn



Sonderausstellungsraum
im EG

©Tatjana Hahn

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Stufen zum Sonderausstellungsraum im EG



Stufen im
Ausstellungsbereich
im EG

©Tatjana Hahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Weg vom Ticketschalter zum WC/ Sonderausstellungsraum im EG



Weg vom
Ticketschalter zum
WC

©Tatjana Hahn



Weg vom
Ticketschalter zum
WC

©Tatjana Hahn



Weg vom Ticketschalter zum WC

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ausstellungsbereich im 1. OG



Ausstellungsbereich im 1. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich im 1. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich im 1. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich im 1. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich im 1. OG

©Tatjana Hahn

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellungsbereich im 1. OG (rechts vom Aufzug)



Ausstellungsbereich
im 1. OG (rechts vom
Aufzug)

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich
im 1. OG (rechts vom
Aufzug)

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich
im 1. OG (rechts vom
Aufzug)

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich
im 1. OG (rechts vom
Aufzug)

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich
im 1. OG (rechts vom
Aufzug)

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich
im 1. OG (rechts vom
Aufzug)

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich
im 1. OG (rechts vom
Aufzug)

©Tatjana Hahn

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 105 cm

Ausstellungsbereich 2 im 1. OG (Eingang ggü. Aufzug)



Ausstellungsbereich 2
im 1. OG (Eingang ggü.
Aufzug)

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich 2
im 1. OG (Eingang ggü.
Aufzug)

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich 2
im 1. OG (Eingang ggü.
Aufzug)

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich 2
im 1. OG (Eingang ggü.
Aufzug)

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich 2
im 1. OG (Eingang ggü.
Aufzug)

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich 2
im 1. OG (Eingang ggü.
Aufzug)

©Tatjana Hahn




Ausstellungsbereich 2
im 1. OG (Eingang ggü.
Aufzug)

©Tatjana Hahn

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Treppenhaus EG bis 3. Stock



Treppenhaus EG bis 3. Stock

©Tatjana Hahn



Treppenhaus EG bis 3. Stock

©Tatjana Hahn



Treppenhaus EG bis 3. Stock

©Tatjana Hahn



Treppenhaus EG bis 3. Stock

©Tatjana Hahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 65


Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Ca. 20 Stufen pro Stockwerk

Aufzug



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 110 cm

BREITE der Kabine innen: 126 cm

TIEFE der Kabine innen: 175 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 103 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 95 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 56 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von Aufzug/ Treppenhaus zu den Ausstellungsräumen



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von Ticketschalter zum Aufzug/ Treppenhaus



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ausstellungsbereich im 2. OG



Ausstellungsbereich
im 2. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich
im 2. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsbereich
im 2. OG

©Tatjana Hahn

Ausstellungsräume im 2. OG



Ausstellungsräume
im 2. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsräume
im 2. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsräume
im 2. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsräume
im 2. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsräume im 2. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsräume im 2. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungsräume im 2. OG

©Tatjana Hahn




Ausstellungsräume im 2. OG

©Tatjana Hahn

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 125 cm

Treppenhaus EG bis 3. Stock



Treppenhaus EG bis 3. Stock

©Tatjana Hahn



Treppenhaus EG bis 3. Stock

©Tatjana Hahn



Treppenhaus EG bis 3. Stock

©Tatjana Hahn



Treppenhaus EG bis 3. Stock

©Tatjana Hahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 65


Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Ca. 20 Stufen pro Stockwerk

Aufzug



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 110 cm

BREITE der Kabine innen: 126 cm

TIEFE der Kabine innen: 175 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 103 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 95 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 56 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von Ticketschalter zum Aufzug/ Treppenhaus



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von Aufzug/ Treppenhaus zu den Ausstellungsräumen



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ausstellungs- und Spielbereich im 3. OG



Ausstellungs- und
Spielbereich im 3. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungs- und
Spielbereich im 3. OG

©Tatjana Hahn



Ausstellungs- und
Spielbereich im 3. OG

©Tatjana Hahn

Spielzimmer



Spielzimmer

©Tatjana Hahn



Spielzimmer

©Tatjana Hahn



Spielzimmer

©Tatjana Hahn



Spielzimmer

©Tatjana Hahn

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Um in den Ausstellungsraum im 3. OG zu kommen, muss man den Spielbereich durchqueren

Ausstellungsraum im 3. OG/ Spielzeug ab 1945



Ausstellungsraum im 3. OG/ Spielzeug ab 1945

©Tatjana Hahn



Ausstellungsraum im 3. OG/ Spielzeug ab 1945

©Tatjana Hahn



Ausstellungsraum im 3. OG/ Spielzeug ab 1945

©Tatjana Hahn



Ausstellungsraum im 3. OG/ Spielzeug ab 1945

©Tatjana Hahn



Ausstellungsraum im 3. OG/ Spielzeug ab 1945

©Tatjana Hahn



Ausstellungsraum im 3. OG/ Spielzeug ab 1945

©Tatjana Hahn



Ausstellungsraum im
3. OG/ Spielzeug ab
1945

©Tatjana Hahn

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 135 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 95 cm

Treppenhaus EG bis 3. Stock



Treppenhaus EG bis 3.
Stock

©Tatjana Hahn



Treppenhaus EG bis 3.
Stock

©Tatjana Hahn



Treppenhaus EG bis 3.
Stock

©Tatjana Hahn



Treppenhaus EG bis 3.
Stock

©Tatjana Hahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 65

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Ca. 20 Stufen pro Stockwerk

Aufzug



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn



Aufzug

©Tatjana Hahn

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 110 cm

BREITE der Kabine innen: 126 cm

TIEFE der Kabine innen: 175 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 103 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 95 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 56 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von Ticketschalter zum Aufzug/ Treppenhaus



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn



Weg von
Ticketschalter zum
Aufzug/ Treppenhaus

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von Aufzug/ Treppenhaus zu den Ausstellungsräumen



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn



Weg von Aufzug/
Treppenhaus zu den
Ausstellungsräumen

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Behinderten-WC im EG



Behinderten-WC im
EG

©Tatjana Hahn

Öffentliches Behinderten-WC



Öffentliches
Behinderten-WC

©Tatjana Hahn



Öffentliches
Behinderten-WC

©Tatjana Hahn



Öffentliches
Behinderten-WC

©Tatjana Hahn



Öffentliches
Behinderten-WC

©Tatjana Hahn

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 140 cm tief und 140 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

Höhe des Toilettensitzes: 53 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 140 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 89 cm

Länge des linken Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 89 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 40 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 71 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg vom Ticketschalter zum WC/ Sonderausstellungsraum im EG



Weg vom
Ticketschalter zum
WC

©Tatjana Hahn



Weg vom
Ticketschalter zum
WC

©Tatjana Hahn



Weg vom
Ticketschalter zum
WC

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Museumscafé



Museumscafé

©Tatjana Hahn



Museumscafé

©Tatjana Hahn



Museumscafé

©Tatjana Hahn

Bar/Tresen im Biergarten



Bar/Tresen

©Tatjana Hahn



Bar/Tresen

©Tatjana Hahn

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 108 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 108 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es wird auch am Tisch bedient. Nur wenn sehr viel los ist, ist eine Bestellung und Abholung am Tresen nötig.

Gastraum Museumscafé



Gastraum Museumscafé

©Tatjana Hahn



Gastraum Museumscafé

©Tatjana Hahn



Gastraum Museumscafé

©Tatjana Hahn

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 10 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 90 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 3 Tisch/Tische

Biergarten Museumscafé



Biergarten
Museumscafé

©Tatjana Hahn



Biergarten
Museumscafé

©Tatjana Hahn



Biergarten
Museumscafé

©Tatjana Hahn



Biergarten
Museumscafé

©Tatjana Hahn



Biergarten
Museumscafé

©Tatjana Hahn



Biergarten
Museumscafé

©Tatjana Hahn



Biergarten Museumscafé

©Tatjana Hahn

Tür zur Außengastronomie

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfügige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 10 m x 20 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs in der Außengastronomie ist 120 cm breit.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es sind 8 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von mind. 30 cm) vorhanden.

Es gibt einen am Service am Platz sowie die Möglichkeit der Selbstbedienung/-abholung.


Anmerkungen für den Gast: Vom Museum führt die Tür direkt in den Biergarten.

Weg durch den Biergarten des Museumscafés



Weg durch den Biergarten des Museumscafés

©Tatjana Hahn



Weg durch den Biergarten des Museumscafés

©Tatjana Hahn

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Weg vom Ticketschalter zum Biergarten Museumscafé



Weg vom
Ticketschalter zur
Gastronomie

©Tatjana Hahn



Weg vom
Ticketschalter zur
Gastronomie

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Tatjana Hahn



Alarm/Hilfsmittel

©Tatjana Hahn

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Audioguides

Andere angebotene Hilfsmittel: Tragbare Hocker

Anmerkungen für den Gast: Es kann ein Rollstuhl für Erwachsene und ein Kinderrollstuhl ausgeliehen werden. Audioguides stehen in diesen Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch

Spielplatz



Spielplatz

©Tatjana Hahn

Museumsspielplatz



Museumsspielplatz

©Tatjana Hahn



Museumsspielplatz

©Tatjana Hahn



Museumsspielplatz

©Tatjana Hahn



Museumsspielplatz

©Tatjana Hahn



Museumsspielplatz

©Tatjana Hahn



Museumsspielplatz

©Tatjana Hahn



Museumsspielplatz

©Tatjana Hahn



Museumsspielplatz

©Tatjana Hahn

Der Spielbereich ist nicht mit dem Rollstuhl befahrbar.

BREITE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 200 cm

TIEFE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 200 cm

Die Erlebnisbereiche sind nicht mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die für Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind.

Es gibt Sandspielbereiche.

Es sind keine Umsetzungsmöglichkeiten vom Rollstuhl auf die Sandkasteneinfassung vorhanden.

Weg von Eingang Biergarten zum Spielplatz

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 90 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Stufen zum Spielplatz

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Weg vom Ticketschalter zum Biergarten Museumscafé



Weg vom
Ticketschalter zur
Gastronomie

©Tatjana Hahn



Weg vom
Ticketschalter zur
Gastronomie

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.